



Муниципальное унитарное предприятие
"ЖИЛКОМСЕРВИС"

624800, Свердловская обл.,
г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1^а

тел. (34373) 4-28-23
факс (34373) 4-28-23

р/с 40702810516210100391
к/с 30101810500000000674

Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
БИК 046577674
ИНН 6633008093
ОКОНХ 90110, ОКПО 47657659

« 8 » апрель 2015г.

№ 193

**Отзыв
о практическом применении
реагента «Антиржавин».**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис", осуществляющее деятельность по производству и передаче тепловой энергии, использует для очистки теплообменного оборудования и водогрейных котлов реагент «Антиржавин» ТУ 2458-001-67017122-2011 с 2014 г. на регулярной основе.

Выбор реагента основан на его специфических свойствах. «Антиржавин» удобен в использовании для очистки поверхностей нагрева котлов и теплообменного оборудования. Не требуется щелочная подготовка, пассивация, нейтрализация. Эти стадии выполняются в процессе основной очистки.

Металл после очистки остается целым, не подвергается коррозии и покрывается защитной пленкой. Повреждений прокладок, уплотнителей теплообменного оборудования замечено не было.

За истекший год средством «Антиржавин» были обработаны:

- Два водогрейных котла КВ-Гс 1,25-95
- Водогрейный котел КВГМ 30-150
- Шесть пластинчатых теплообменных аппаратов.

Эффект очистки подтвержден улучшением технических параметров оборудования: Котел КВ-Гс 1,25-95 температура уходящих газов снизилась на 55 °С; котел КВГМ 30-150 - 55 °С. Теплосъем увеличился на 10 – 12%. Экономия газа составила 12 – 15%.

Специалистами отмечено высокое качество очистки от различных отложений. Стоимость реагента соответствует его качествам.

Директор предприятия:



А.В. Трофимчук